
	Zarządzenie Środowiskiem Opieki.	ŚO5	
		strona	1 z 1
		edycja	01
		data wydania	31.12.2018
SYGNALIZACJA PRZYŻYWOWA JEST ZAINSTALOWANA I SPRAWNA WE WSZYSTKICH OBSZARACH POBYTU PACJENTÓW.			

	Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:
Opracował:	Zastępca dyrektora ds. eksploatacyjno-technicznych	Andrzej Jeżyk	31.12.2018	
Zatwierdził:	Dyrektor Szpitala	Sławomir Wysocki	31.12.2018	DYREKTOR Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolnicy/Kalisza <i>lek. med. Sławomir Wysocki</i>

Szpital nie posiada we wszystkich obszarach pobytu pacjenta pacjenta instalacji przyzywowej. Konieczność zakupu i montażu powyższej instalacji została umieszczona w Planie uchybień budowlanych oraz Planie Inwestycyjnym na rok 2019.